



Zakład Badań Ogniwych

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21
tel. (0-22) 853-34-27
fax (0-22) 847-23-11
e-mail: fire@itb.pl

KLASYFIKACJA OGNIOWA w zakresie stopnia palności materiałów budowlanych NR NP-1094.1/P/07/MŻ

1. Zleceniodawca: **Adler Polska Sp. z o.o.**
ul. Zakopiańska 25
32-031 Mogilany
2. Nr umowy: **NP-1094/P/07/MŻ**
3. Przedmiot klasyfikacji: **Lakier LEGNOPUR na podłożu z płyty wiórowej uodpornionej ogniowo (objętościowo) co najmniej trudno zapalnej (klasa C wg PN-EN 13501-1) oklejonej naturalną okleiną.**
Parametry wyrobu zadeklarowane przez Zleceniodawcę:
- zużycie lakieru $\leq 450 \text{ g/m}^2$.
4. Klasyfikacja ogniowa: **Wyrób klasyfikuje się jako trudno zapalny**
5. Podstawa klasyfikacji: **Norma PN-B-02874:1996. Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych.**
Raport z badań: LP-1094.2/2-6/07
6. Termin ważności: **2011-02-25**
7. Załączniki: **-**
8. Data: **2008-02-25**
9. Opracowanie: **Mariusz Żołnik**

KIEROWNIK
Pracownia Rozwoju Pożaru
(Badania Materiałowe)

dr inż. Andrzej Koldrecki

Kierownik Zakładu Badań Ogniwych

Mirosław Kosiorek

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.