



## Zakład Badań Ogniwych

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21  
tel. (0-22) 853-34-27  
fax (0-22) 847-23-11  
e-mail: [fire@itb.pl](mailto:fire@itb.pl)

## KLASYFIKACJA OGNIOWA w zakresie stopnia palności materiałów budowlanych NR NP-1094.2/P/07/MŻ

1. Zleceniodawca: **Adler Polska Sp. z o.o.**  
**ul. Zakopiańska 25**  
**32-031 Mogilany**
2. Nr umowy: **NP-1094/P/07/MŻ**
3. Przedmiot klasyfikacji: **Lakier LEGNOPUR na podłożu z płyty gipsowo-włóknowej FERMACELL oklejonej naturalną okleiną.**  
**Parametry wyrobu zadeklarowane przez Zleceniodawcę:**  
**- zużycie lakieru  $\leq 450 \text{ g/m}^2$ ,**
4. Klasyfikacja ogniowa: **Wyrób klasyfikuje się jako **niezapalny****
5. Podstawa klasyfikacji: **Norma PN-B-02874:1996. Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych.**  
**Raport z badań: LP-1094.3/2-7/07**
6. Termin ważności: **2011-02-25**
7. Załączniki: **-**
8. Data: **2008-02-25**
9. Opracowanie: **Mariusz Żołnik**

KIEROWNIK  
Pracowni Rozwoju Pożaru  
i Badań Materiałowych

dr inż. Andrzej Kolbrecki

Kierownik Zakładu Badań Ogniwych

Mirosław Kosiorek

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.